měření ACS_pomocné zdroje_AKU

22.09.2026

	Input	Dobíjení	Napětí	Input	Input			AKU vyměněny
	zdroj	Aku	Aku	12V	zámek	AKU	výsledek	
Sklepy 2 a 3	24,40	13,60	13,50	13,10	13,60	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
Přední a zadní vchod 3	24,30	13,60	13,50	13,10	13,60	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
Přední a zadní vchod 2	24,40	13,60	13,60	13,20	13,60	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
3/13NP	24,30	13,40	13,50	13,10	13,27	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
3/11NP	24,40	13,60	13,60	13,30	13,20	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
3/9NP	24,40	13,60	13,60	13,20	13,30	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
3/7NP	24,30	13,50	13,40	13,10	13,30	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
3/5NP	24,40	13,60	13,60	13,20	13,20	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
3/3NP	24,40	13,60	13,60	13,20	13,30	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
3/1NP	24,40	13,60	13,60	13,30	13,30	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
2/13NP	24,20	13,60	13,60	13,30	13,30	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
2/11NP	24,30	13,50	13,50	13,10	13,30	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
2/9NP	24,30	13,60	13,60	13,20	13,30	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
2/7NP	24,40	13,60	13,50	13,20	13,30	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
2/5NP	24,30	13,60	13,50	13,10	13,30	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
2/3NP	24,30	13,30	13,40	13,10	13,40	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*
2/1NP	24,40	13,60	13,60	13,20	13,40	7 Ah	vyhovuje	*22.09.2026*

Použito orientační měřidlo-pro potřeby kontroly je dostačující

Zdeněk JUGAS
Projekce · Montáž · Servis · Revize
vyhrazených elektrických zařízení
Irkutská 3, 625 00 Brno
IČ: 75687780, DIČ: CZ7503253846
Tel.: 739 256 321
jugas.zdenek@seznam.cz

ACS_docházkový systém_seznam kontrolovaných jednotek

22.09.2026

Termím instalace					verze fw	výrobní číslo	Jednotka umístěna	dveře 1	dveře 2	
20.12.2017	Master	**1**			4.10.0083	A22027A1	kancelář 3/1PP	Přední vstup č.p.2	Zadní vstup č.p.2	funkční
20.12.2017	Slave	1	.	1	4.10.0083	A22027A7	kancelář 3/1PP	Přední vstup č.p.3	Zadní vstup č.p.3	funkční
20.12.2017	Slave	1	.	2	4.10.0083	A2202776	kancelář 3/1PP	Sklep č.p.2	Sklep č.p.3	funkční
31.05.2018	Master	**2**			4.20.0127	A220385C	šachta chodba 2/1NP	chodba č.p.2/1NP	chodba č.p.2/2NP	funkční
31.05.2018	Slave	2	.	1	4.20.0127	A220389D	šachta chodba 2/3NP	chodba č.p.2/3NP	chodba č.p.2/4NP	funkční
31.05.2018	Slave	2	.	2	4.20.0127	A2203859	šachta chodba 2/5NP	chodba č.p.2/5NP	chodba č.p.2/6NP	funkční
31.05.2018	Master	**3**			4.20.0127	A2203876	šachta chodba 2/7NP	chodba č.p.2/7NP	chodba č.p.2/8NP	funkční
31.05.2018	Slave	3	.	1	4.20.0127	A22038A6	šachta chodba 2/9NP	chodba č.p.2/9NP	chodba č.p.2/10NP	funkční
31.05.2018	Slave	3	.	2	4.20.0127	A22038C6	šachta chodba 2/11NP	chodba č.p.2/11NP	chodba č.p.2/12NP	funkční
31.05.2018	Slave	3	.	3	4.20.0127	A22038BE	šachta chodba 2/13NP	chodba č.p.2/13NP	rezerva	funkční
31.05.2018	Master	**4**			4.20.0127	A22034B2	šachta chodba 3/1NP	chodba č.p.3/1NP	chodba č.p.3/2NP	funkční
31.05.2018	Slave	4	.	1	4.20.0127	A2203587	šachta chodba 3/3NP	chodba č.p.3/3NP	chodba č.p.3/4NP	funkční
31.05.2018	Slave	4	.	2	4.20.0127	A220278C	šachta chodba 3/5NP	chodba č.p.3/5NP	chodba č.p.3/6NP	funkční
31.05.2018	Master	**5**			4.20.0127	A220367D	šachta chodba 3/7NP	chodba č.p.3/7NP	chodba č.p.3/8NP	funkční
31.05.2018	Slave	5	.	1	4.20.0127	A22038A0	šachta chodba 3/9NP	chodba č.p.3/9NP	chodba č.p.3/10NP	funkční
31.05.2018	Slave	5	.	2	4.20.0127	A220358B	šachta chodba 3/11NP	chodba č.p.3/11NP	chodba č.p.3/12NP	funkční
31.05.2018	Slave	5	.	3	4.20.0127	A22038BB	šachta chodba 3/13NP	chodba č.p.3/13NP	rezerva	funkční



Zdeněk JUGAS
Projekce • Montáž • Servis • Revize
vyhrazených elektrických zařízení
Irkutská 3, 625 00 Brno
IČ: 75687780, DIČ: CZ7503253846
Tel.: 739 256 321
jugas.zdenek@seznam.cz