DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění

1/ Adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:	
Název SVJ:	**SVJ Horácké náměstí 2,3**
Adresa:	Horácké náměstí 1464/2
IČO:	29248264
Objekt:	Panelový dům Horácké náměstí – č.p. 2 a 3, Brno

2/ Druh požárně bezpečnostního zařízení:	
Druh požárně bezpečnostního zařízení:	**nouzové osvětlení**
Výrobce požárně bezpečnostního zařízení:	viz příloha č.1

3/ Výstup kontroly:	
Datum provedení kontroly:	**23. 9. 2026**
Datum příští kontroly:	23. 9. 2027

4/ Zhotovitel kontroly provozuschopnosti PBZ:	
Název:	**Zdeněk Jugas**
Sídlo:	Irkutská 312/3, 62500 Brno
IČO:	75687780

5/ Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti:

Fyzickou kontrolou bylo shledáno – viz příloha č.1. výsledek kontroly provozuschopnosti.

6/ Potvrzení podle § 10 odst. 2 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.:

V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. prohlašuji, že při kontrole nouzového osvětlení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy a normativními požadavky. Průvodní dokumentací a výrobcem nejsou stanoveny žádné podmínky pro kontroly provozuschopnosti tohoto typu požárně bezpečnostního zařízení.

7/ Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Soupis nouzových světel (textová část)

Příloha č. 2 – Osvědčení technika požární ochrany (číslo osvědčení Z-TPO-60/2004)

8/ Kontrolu provozuschopnosti PBZ provedl:

Zdeněk JUGAS
Projekce · Montáž · Servis · Revize
vyhrazených elektrických zařízení
Irkutská 3, 625 00 Brno
IČ: 75687780, DIČ: CZ7503253846
Tel.: 739 256 321
jugas.zdenek@seznam.cz

Zdeněk Jugas	*4731/9/06/R-EZ-E4/A*	
jméno a příjmení	číslo osvědčení	podpis / razítko

9/ Odborný dozor (Technik požární ochrany):

Mgr. Dejan Tošič – Technik požární ochrany – č. osvědčení Z-TPO-60/2004

Mgr. Dejan Tošič	Z-TPO-60/2004	
jméno a příjmení	číslo osvědčení	podpis / razítko

10/ Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení převzal:

Ing. PETR JANOUCH – PŘEDSEDA SVJ	5.10.2026	
jméno a příjmení	datum	podpis

Horácké nám. 2,3_Brno

výrobce:	*TM Technologie*
ústředna NO_typ:	*MYLIGHT TM-CB A 00710P*
sériové číslo:	*86-78-86-97-74*
záložní zdroj:	*Mylight baterie 12V/7 Ah_18 ks_doba provozu na záložní zdroj_1 hod*
ovládání NO:	*sledovač fází*

příloha 1-k Dokladu o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení

	č.p.	*patro*		*popis*	*upřesnění místa*	*linka*			*světla*	*řada*	*typ světla*	*funkčnost*
1	2	1	PP	chodba	před výtahem	typ 4	1B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
2	2	1	PP	chodba sklep	nad dveřmi	typ 6	1B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
3	2	1	PP	chodba sklep	1/3 chodby	typ 5	1B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
4	2	1	PP	chodba sklep	2/3 chodby	typ 5	1B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
5	2	1	NP	vstupní prostor	před výtahem	typ 5	1B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
6	2	1	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	1B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
7	2	1	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	1B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
8	2	2	NP	schodiště	podesta	typ 4	2B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
9	2	2	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	2B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
10	2	2	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	2B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
11	2	2	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	2B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
12	2	3	NP	schodiště	podesta	typ 4	2B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
13	2	3	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	2B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
14	2	3	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	2B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
15	2	3	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	2B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
16	2	4	NP	schodiště	podesta	typ 4	2B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
17	2	4	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	2B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
18	2	4	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	2B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
19	2	4	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	2B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
20	2	5	NP	schodiště	podesta	typ 4	2B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
21	2	5	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	2B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
22	2	5	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	2B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
23	2	5	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	2B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
24	2	6	NP	schodiště	podesta	typ 4	3B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
25	2	6	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	3B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
26	2	6	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	3B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***

27	2	6	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	3B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
28	2	7	NP	schodiště	podesta	typ 4	3B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
29	2	7	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	3B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
30	2	7	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	3B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
31	2	7	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	3B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
32	2	8	NP	schodiště	podesta	typ 4	3B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
33	2	8	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	3B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
34	2	8	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	3B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
35	2	8	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	3B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
36	2	9	NP	schodiště	podesta	typ 4	3B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
37	2	9	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	3B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
38	2	9	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	3B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
39	2	9	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	3B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
40	2	10	NP	schodiště	podesta	typ 4	4B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
41	2	10	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	4B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
42	2	10	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	4B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
43	2	10	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	4B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
44	2	11	NP	schodiště	podesta	typ 4	4B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
45	2	11	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	4B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
46	2	11	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	4B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
47	2	11	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	4B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
48	2	12	NP	schodiště	podesta	typ 4	4B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
49	2	12	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	4B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
50	2	12	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	4B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
51	2	12	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	4B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
52	2	13	NP	schodiště	podesta	typ 4	4B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
53	2	13	NP	chodba	chodba k výtahu	typ 4	4B	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
54	2	13	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	4B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
55	2	13	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	4B	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
56	3	1	PP	chodba	před výtahem	typ 4	1A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
57	3	1	PP	chodba sklep	nad dveřmi	typ 6	1A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
58	3	1	PP	chodba sklep	1/3 chodby	typ 5	1A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
59	3	1	PP	chodba sklep	2/3 chodby	typ 5	1A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
60	3	1	NP	vstupní prostor	před výtahem	typ 5	1A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
61	3	1	NP	schodiště	podesta	typ 5	1A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
62	3	1	NP	chodba u schrá	nad dveřmi	typ 6	1A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
63	3	1	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	1A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***

64	3	1	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	1A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
65	3	2	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	2A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
66	3	2	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	2A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
67	3	2	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	2A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
68	3	3	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	2A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
69	3	3	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	2A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
70	3	3	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	2A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
71	3	4	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	2A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
72	3	4	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	2A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
73	3	4	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	2A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
74	3	5	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	2A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
75	3	5	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	2A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
76	3	5	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	2A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
77	3	6	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	3A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
78	3	6	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	3A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
79	3	6	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	3A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
80	3	7	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	3A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
81	3	7	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	3A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
82	3	7	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	3A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
83	3	8	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	3A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
84	3	8	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	3A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
85	3	8	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	3A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
86	3	9	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	3A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
87	3	9	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	3A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
88	3	9	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	3A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
89	3	10	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	4A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
90	3	10	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	4A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
91	3	10	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	4A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
92	3	11	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	4A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
93	3	11	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	4A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
94	3	11	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	4A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
95	3	12	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	4A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
96	3	12	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	4A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
97	3	12	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	4A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***
98	3	13	NP	schodiště	před výtahem	typ 4	4A	TM Technologie	MYLIGHT	OR.M1CB0000W	TM.ONTEC R M1 CB_IP20	***provozuschopné***
99	3	13	NP	chodba byty	nad dveřmi	typ 6	4A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OS.M1CB0060W	TM.ONTEC S M1 CB_IP65	***provozuschopné***
100	3	13	NP	chodba byty	střed chodby	typ 5	4A	TM Technologie	MYLIGHT	TM-OC.C1CB0000W	TM.ONTEC C C1 CB_IP20	***provozuschopné***